



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«06» сентября 2021 г.

№ - 25544

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Потаповой Ольгой Анатольевной при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жерлыкской средней общеобразовательной школы № 20 имени Героя Советского Союза Андрияна Лукича Журавлева (МКОУ Жерлыкская СОШ № 20), ОГРН 1022401539643 от 09.07.1999г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю, ИНН 2455015540. юридический адрес: 662921, Красноярский край, Минусинский район, с. Жерлык, ул. Школьная, 1, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске - главного государственного санитарного врача по г. Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам Малегиной Татьяны Ивановны № 395 от 12.08.2021г., учетный номер 24210041000100469478 в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Жерлыкской средней общеобразовательной школе № 20 имени Героя Советского Союза Андрияна Лукича Журавлева:

1. Устранить нарушения: ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 82 таблица 5.25. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии нормируемого коэффициента пульсации освещенности в кабинете математики (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 41), в кабинете географии (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 42), в кабинете начальной школы 1 класс (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 № 13).

Представить протоколы инструментальных измерений.

2. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11, п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии кабин с дверями в туалетах для мальчиков и девочек на I и II этажах и в необходимости ремонта системы канализации от санитарно-технического оборудования (унитазов).

3. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии негладких потолков и стен в спортивном зале, в инструкторской при спортивном зале, в туалете для девочек на II этаже, в библиотеке, в учительской, с дефектами из-за течи кровли.

4. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии полов в учебном кабинете географии (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 42), в учебном кабинете физики и информатики (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 № 39), в учебном кабинете иностранного языка (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 № 25), в музее с дефектами и механическими повреждениями в покрытии (линолеуме), в спортивном зале и снарядной с щелями и механическими повреждениями в дощатом покрытии.

5. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии нефункционирующих фрамуг и форточек в коридоре на II этаже, на I этаже в фойе при входе в здание

общеобразовательной организации, в учебном кабинете математики (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 41), в учебном кабинете географии (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 42), в учебном кабинете истории (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 43), в учебном кабинете технологии девочек (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 44), в учебном кабинете физики и информатики (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 39), в музее, в библиотеке, в учительской.

6. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии остекления окон из цельного стеклопакета в учебном кабинете математики (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 41), в учебном кабинете географии (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 42), в учебном кабинете технологии для девочек (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 44), в учебном кабинете русского языка и литературы (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 34), в учебном кабинете физики и информатики (по техническому паспорту 04:233:002:001368170:0001 помещение № 39), в учительской, в библиотеке, на лестничном пролете между I и II этажами, в фойе при входе в здание общеобразовательной организации, в обеденном зале, в горячем цехе.

7. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии возможности организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей из-за изношенности оконных блоков в здании для детей дошкольного возраста по адресу: 662921, Красноярский край, Минусинский район, с. Жерлык, ул. Солнечная, 10 а/2 (2-е игровые, 2-а спальных помещения).

8. Устранить нарушения: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии остекления окон из цельного стеклопакета в гладильной, в спальне старшей группы, в игровой старшей группы, в прачечной, в складе для хранения пищевых продуктов, в игровой младшей группы, в умывальной младшей группы, в спальне младшей группы, в приемной (раздевательной) младшей группы по адресу: 662921, Красноярский край, Минусинский район, с. Жерлык, ул. Солнечная, 10 а/2.

Срок исполнения: 01.08.2022г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жерлыкскую среднюю общеобразовательную школу № 20 имени Героя Советского Союза Андрияна Лукича Журавлева.


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 01.08.2022г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске



О.А. Потапова

Настоящее предписание от 06.09.2021 г. № 25544 вручено лично:

Власов-Власова М.А. « 06 » 09 2021 г.